



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6606BU0066

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	KEULAHÜTTE LÜNEBURG Armaturen GmbH Gebrüder-Heyn-Straße 6a, D-21337 Lüneburg
Vertreiber <i>distributor</i>	KEULAHÜTTE LÜNEBURG Armaturen GmbH Gebrüder-Heyn-Straße 6a, D-21337 Lüneburg
Produktart <i>product category</i>	Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen: Wasser-Anbohrarmatur (6606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasseranbohrarmatur mit Hilfsabspernung für Kunststoff-, Guss- und Stahl-Versorgungsrohre
Modell <i>model</i>	Z-Flex; ZG; ZK; ZE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: AB 001/17 vom 10.04.2017 (TZW) Mechanikprüfung: AB 006/13 vom 30.04.2013 (TZW) Mechanikprüfung: AB 001/09-AB 003/09 vom 05.03.2009 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0103/18 vom 27.03.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 042/18 vom 27.03.2018 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0260/17 vom 05.10.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 336-P (01.10.2013) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.03.2024 / 18-0652-WNV

70028-04-A-DE

03.04.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Z-Flex; ZG; ZK; ZE	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
Z-Flex; ZG; ZK; ZE	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	
Z-Flex; ZG; ZK; ZE	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
Z-Flex; ZG; ZK; ZE	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Z-Flex	mit Flach-Halbebügel bzw. flexiblem Halbebügel; für Guss- oder Stahl-Rohre in den Nennweiten DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 und 400
ZG	mit Befestigungsbügel; für Guss- oder Stahl-Rohre in den Nennweiten DN 80, 100, 125, 150 und 200
ZK	mit Befestigungsbügel (Halbschale); für PVC-Rohre in den Nennweiten DN 65, 80, 100, 125, 150 und 200
ZE	Einschraubarmatur, zur Verwendung mit dazu passenden Anbohrschellen, -brücken oder Aufschweißmuffen

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-5212CN0428	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Trinkwasserversorgungsleitungen	Sunaflex T 8165/Sunaflex T 8165	Compounds AG
DW-7511CS0525	Übergang auf PE-HD für Trinkwasserrohre	SKI-FI/SKI-FI	Peter Skiba Kunststoff GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlußart ausgangsseitig:
 - Innengewinde Rp 1", Rp 1¼", Rp 2" nach DIN 228-1
 - PE-HD-Rohr, d 32, d 40, d 50

